



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307148932

纸 号:

CDM3-250S、CDM3-250F、CDM3-250N;

Ui: 800V; Uim: 8kV;

Ue: AC400V/415V (S 型、F 型、N 型)、AC690V (S 型、F 型);

In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;

S 型: Icu: 35kA、Ics: 21kA (AC400V/415V);

S 型: Icu: 8kA、Ics: 4kA (AC690V);

F 型: Icu: 50kA、Ics: 30kA (AC400V/415V);

F 型: Icu: 8kA、Ics: 8kA (AC690V);

N 型: Icu: 70kA、Ics: 42kA (AC400V/415V);

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式 (仅 F、N 型有过载报警不脱扣);

使用类别: A 类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、

4P (A: 三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用;

B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC、2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

