



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307148933

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM3-400F、CDM3-400N、CDM3-400H； 参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求


GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年01月14日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307148933

纸 号:

CDM3-400F、CDM3-400N、CDM3-400H;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC400V/415V (F 型、N 型、H 型)、AC690V (F 型、N 型);

In: 200A、225A、250A、315A、350A、400A;

F 型: Icu: 50kA、Ics: 30kA(AC400V/415V), Icu: 8kA、Ics: 5kA(AC690V);

N 型: Icu: 70kA、Ics: 42kA(AC400V/415V), Icu: 10kA、Ics: 10kA(AC690V);

H 型: Icu: 85kA、Ics: 51kA(AC400V/415V);

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

使用类别: A 类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、

4P (A:三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用;

B:三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头:1N01NC、2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/ Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;

适用频率: 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

