



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307689002

纸 号:

CDM3-400S、CDM3-400F、CDM3-400L、CDM3-400N、CDM3-400M、CDM3-400H、CDM3-400R;

Ue: AC400V/415V (S 型、F 型、L 型、N 型、M 型、H 型、R 型)、

AC690V (F 型、L 型、N 型);

In: 200A、225A、250A、315A、350A、400A;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

S 型: Ics: 21kA; Icu: 35kA;

F 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 5kA; Icu: 8kA(AC690V);

L 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA(AC400V/415V); Ics: 8kA; Icu: 8kA(AC690V);

N 型: Ics: 42kA; Icu: 70kA(AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 10kA(AC690V);

M 型: Ics: 50kA; Icu: 70kA;

H 型: Ics: 51kA; Icu: 85kA;

R 型: Ics: 75kA; Icu: 100kA;

使用类别: A 类; 脱扣级别: 10;

极数: 3P (适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极, 带不可开闭中性线, 不适用于隔离用、

B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：CQC2014010307689002

纸 号：

型号的解释：

CD	M	3	-400	□	/	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

- (1) 企业专用代号（德力西）
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别：S、F、L、N、M、H、R
- (6) 极数：3—3P, 4—4P
- (7) 脱扣方式：2—单磁脱扣；3—热磁脱扣
- (8) 产品附件：00—无附件；08—报警(SD)；10—分励(MX)；18—分励+报警(MX+SD)；20—辅助(OF)；28—辅助+报警(OF+SD)；30—欠压(MN)；38—欠压+报警(MN+SD)；40—分励+辅助(MX+OF)；48—分励+辅助+报警(MX+OF+SD)；50—分励+欠压(MX+MN)；60—辅助+辅助(OF+OF)；68—辅助+辅助+报警(OF+OF+SD)；70—欠压+辅助(MN+OF)；78—欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
- (9) 保护类型：无代号—配电保护；2—电动机保护
- (10) A-三个保护极带不可开闭中性线；B-三个保护极，N极可开闭
- (11) 操作方式：无代号—手柄操作；Z—转动手操；P—电操机构
- (12) 安装方式：无代号—固定板前；R—固定板后；F—插入板前；P—插入板后
- (13) 供货方式：无代号—非电商；TM：电商专供

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>