



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307148911

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器
CDM3-630F、CDM3-630N、CDM3-630H；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求


GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年01月14日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070
<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307148911

纸 号:

CDM3-630F、CDM3-630N、CDM3-630H;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC400V/415V (F 型、N 型、H 型)、AC690V (F 型、N 型);

In: 400A、500A、630A;

F 型: Icu: 50kA、Ics: 30kA (AC400V/415V), Icu: 10kA、Ics: 10kA (AC690V);

N 型: Icu: 70kA、Ics: 42kA (AC400V/415V), Icu: 10kA、Ics: 10kA (AC690V);

H 型: Icu: 85kA、Ics: 51kA (AC400V/415V);

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式;

使用类别: A 类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、4P (A: 三个保护极带不可开闭中性线, 不适用于隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307148911

纸 号:

配用的辅助触头:1N01NC、2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

适用频率: 50/60Hz;

型号的解释:

CD	M	3-	630	□	/	□	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别:F,N,H
- (6) 极数: 3-3P, 4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣、3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 00-无附件;08-报警(SD);10-分励(MX);18-分励+报警(MX+SD); 20-辅助(OF);28-辅助+报警(OF+SD);30-欠压(MN);38-欠压+报警(MN+SD);40-分励+辅助(MX+OF);48-分励+辅助+报警(MX+OF+SD);50-分励+欠压(MX+MN);60-辅助+辅助(OF+OF);68-辅助+辅助+报警(OF+OF+SD);70-欠压+辅助(MN+OF);78-欠压+辅助+报警(MN+OF+SD)
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机保护
- (10) A-三个保护极带不可开闭中性线; B-三个保护极, N极可开闭
- (11) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-转动手柄
- (12) 安装方式: 无代号-固定板前; R-固定板后; F-插入板前; P-插入板后
- (13) 供货方式: 无代号-非电商; TM-电商专供

注: MX 为分励; MN 为欠压; OF 为辅助; SD 为报警

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>