



产品认证证书

证书编号：CQC2015010307831615

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM3-800F, CDM3-800L, CDM3-800N, CDM3-800R(型号解释详见附件); Ue: AC400V/415V(F型, L型, N型, R型), 690V(N型); Ui: 800V; In: 400A, 500A, 630A, 700A, 800A; Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 热磁式, 单磁式; F型: Ics: 30kA, Icu: 50kA; L型: Ics: 50kA, Icu: 50kA; N型: Ics: 40kA, Icu: 70kA(AC400V/415V), Ics: 20kA, Icu: 30kA(AC690V); R型: Ics: 70kA, Icu: 100kA; 使用类别: A类; 脱扣级别: 10; 极数: 3P(适用于隔离用), 4P(A型: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用, B型: 三个保护极, N极可开断, 适用于隔离用); 配用的辅助触头: 2NO2NC; Ue: 400V, Ie: 1.5A; DC-13: Ue: 220V, Ie: 0.15A; Ui: 400V; Ith: 3A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月19日 有效期至: 2025年08月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年07月10日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2015010307831615

纸 号：

型号解释：

CD	M	3	-800	□	/	□	□	□	□	□	□	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
<p>(1) 企业专用代号 (德力西)</p> <p>(2) 塑料外壳式断路器</p> <p>(3) 设计序号</p> <p>(4) 壳架等级额定电流</p> <p>(5) 分断能力级别 F、L、N、R</p> <p>(6) 极数：3—3P, 4—4P</p> <p>(7) 脱扣方式：2—单磁脱扣；3—热磁脱扣</p> <p>(8) 产品附件：00—无附件；08—报警；10—分励；18—分励+报警；20—辅助；28—辅助+报警；30—欠压；38—欠压+报警；40—分励+辅助；48—分励+辅助+报警；50—分励+欠压；60—辅助+辅助；68—辅助+辅助+报警；70—欠压+辅助；78—欠压+辅助+报警</p> <p>(9) 保护类型：无代号—配电保护；2—电动机保护</p> <p>(10) A—三个保护极，带不可开断中性线、B—三个保护极，N极可开闭</p> <p>(11) 操作方式：无代号—手柄操作；Z—转动手操；P—电操机构</p> <p>(12) 安装方式：无代号—固定板前；R—固定板后；F—插入板前；P—插入板后</p>												

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心