



产品认证证书

证书编号：CQC2018010307093100

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM6SEV-250L、CDM6SEV-250M；Ui：800V；Uimp：8kV；Ue：AC400/415V；In：100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A；过电流脱扣器类型：热磁式；脱扣级别：10；使用类别：A类；L型：Ics：25kA；Icu：35kA；M型：Ics：30kA；Icu：50kA；极数：3P(适用于隔离)、4P(A：三个保护极，不适用于隔离；B：三个保护极，N极可开闭，适用于隔离)；配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ith：3A；AC-15：Ue/Ie：400V/1.5A；DC-13：Ue/Ie：220V/0.15A；符合附录N的电子附件：欠电压脱扣器Us：AC230V、AC400V.型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2023年07月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：CQC2018010307093100

纸 号：

型号的解释：

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>6S</u>	<u>EV</u>	-	<u>250</u>	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 系列代号
- (5) 壳架等级电流(A)
- (6) 分断能力级别: L: 普通型、M: 较高型
- (7) 极数: 3: 3P; 4: 4P
- (8) 脱扣方式: 3: 热磁式脱扣器
- (9) 产品附件: 见表 1
- (10) A: 三个保护极, 带不可开闭中性线; B: 三个保护极, N 极可开闭
- (11) 保护类型: 无代号—配电保护
- (12) 操作方式: 无代号—手柄操作; Z—转动手操
- (13) 安装方式: 无代号—固定板前

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

