



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2018010307131759

纸 号:

CDM6SPV-400F;

Ui: 1000V; Ue: AC480V/500V、AC690V; Uimp: 8kV;

In: 200A、225A、250A、315A、350A、400A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电磁式;

Ics: 50kA (AC480V/500V)、25kA (AC690V);

Icu: 50kA (AC480V/500V)、25kA (AC690V);

脱扣级别 (带电动机保护的断路器): 10; 使用类别: A 类;

3P (适用于隔离)、4P(A: 三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离)

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头:

1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

电动操作机构;

Us: DC24V、AC/DC110V、AC230V/DC220V、AC400V;

欠压脱扣器;

Us: AC230V~AC240V, AC400V~AC415V;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC2018010307131759

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30	/	/
欠压+报警	38	/	/
分励+辅助	40	/	/

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>