



# 产品认证证书

证书编号：CQC2012010307548405

## 申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

CDM9-250C, CDM9-250F, CDM9-250H, CDM9-250N, CDM9-250R; 型号解释详见附件; Ui: 800V; Ue: AC400V/415V(C型, F型, H型, N型, R型), AC690V(N型); In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; AC400V/415V: C型: Ics: 18kA, Icu: 25kA; F型: Ics: 26kA, Icu: 35kA; H型: Ics: 30kA, Icu: 50kA; N型: Ics: 30kA, Icu: 50kA; R型: Ics: 50kA, Icu: 70kA; AC690V: N型: Ics: 10kA, Icu: 20kA; 脱扣级别: 10; 使用类别: A类; 3P(C型, F型, H型, N型, R型), 4P(H型, N型, R型, 3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头(2NO2NC): Ith=3A; Ue/Ie: AC-15: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2012010307548405

纸 号:

型号的解釋:



1: C—经济型, F—标准型, H—较高分断型, N—较高分断型热可调, C、F型除标牌不一样外, 其它完全相同, N、H型除标牌不一样以外, N型内部增加一个牵引杆, 热脱扣在 0.8In 0.9In 1.0In 范围内可以调节, 盖上有可调旋钮, 其他完全相同。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>