



# 产品认证证书

证书编号：CQC2012010307548404

## 申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

### 塑料外壳式断路器

CDM9-400C,CDM9-400F,CDM9-400H,CDM9-400N,CDM9-400R;型号解释详见附件;Ui:800V;Ue:AC400V/415V(C型,F型,H型,N型,R型),AC690V(N型);In:200A,225A,250A,315A,350A,400A;过电流脱扣器类型:电磁式,热磁式;AC400V/415V:C型:Ics:20kA,Icu:35kA;F型:Ics:30kA,Icu:50kA;N型,H型:Ics:40kA,Icu:70kA;R型:Ics:70kA,Icu:100kA;AC690V:N型:Ics:15kA,Icu:20kA;使用类别:A类;脱扣级别:10;3P(C,F,N,H,R型),4P(C,F,N,R型,3个保护极,N极可开闭);配用的辅助触头(2NO2NC):Ith=3A;Ue/Ie:AC-15:AC400V/1.5A;DC-13:DC220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆楠

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2012010307548404

纸 号:

型号的解释:



1: C-经济型, F-标准型, H-较高分断型, N-较高分断型热可调, C、F、H 型除标牌不一样以外; N 型内部增加一个牵引杆, 热脱扣在 0.8In 0.9In 1.0In 范围内可以调节, 盖上有可调旋钮, 其它完全相同。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>