



产品认证证书

证书编号：CQC2012010307548403

申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM9-630C, CDM9-630F, CDM9-630H, CDM9-630N, CDM9-630R; Ui:800V; Ue:AC400V/415V(C型, F型, H型, N型, R型), AC690V(N型); In:400A, 500A, 630A; 过电流脱扣器类型:热磁式; AC400V/415V: C型: Ics:20kA, Icu:35kA; F型: Ics:30kA, Icu:50kA; H型, N型: Ics:40kA, Icu:70kA; R型: Ics:70kA, Icu:100kA; AC690V: N型: Ics:15kA, Icu:20kA; 使用类别: A类; 3P, 4P(3个保护极, N极可开闭); 配用的辅助触头(二常开二常闭); Ith=3A; Ue/Ie: AC-15: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书


附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2012010307548403

纸 号:

型号的解析:



1: C—经济型, F—标准型, H—较高分断型, N—较高分断型热可调。C、F、H型除标牌不一样以外, N型内部增加一个牵引杆, 热脱扣在 0.8In 0.9In 1.0In 范围内可以调节, 盖上有可调旋钮。其它完全相同。

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>