



产品认证证书

证书编号：CQC2014010307733478

申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM9E-100N; Ue:AC400V; In:100A(40A~100A 可调); Ui:800V; Uimp:8kV; 过电流脱扣器类型:电子式; Ics:30kA; Icu:50kA;
使用类别:A类; 3P, 3P+N(三个保护极,带不可开断中性线), 4P; 配用的辅助触
头:1NO1NC, 2NO2NC; Ith:3A; AC-15:Ue/le:AC400V/1.5A; DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件:欠电压脱
扣器:MN-250L; Us:AC230V, AC400V; 详细型号解释见附录

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 07 月 10 日 有效期至: 2024 年 05 月 26 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号: CQC2014010307733478

第 1 页 共 2 页

纸 号:

型号的解释:

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>9</u>	<u>E</u>	<u>100</u>	<u>N</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 电子脱扣器
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 短路分断能力 (较高分断型)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

陆梅

主任

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307733478

纸号:

型号位	A	B	C	D	E	F	G
型号位解释	产品名称	壳架等级	分断能力	电流	脱扣器类型	极数	脱扣器种类
描述	M9: CDM9	1:100AF	N:N型	100	E:电子脱扣器	3:3极 A:3P+N(三个保护极,带不可开断中性线) B:4P(三个保护极,N极可开闭)	3:复式脱扣器

型号位	H	I	J	K
型号位解释	内部附件	附件电压	用途	安装方式
描述	00:无附件 10:MX 20:OF 30:MN 60:OF+OF 08:SD 28:OF+SD	缺省:无附件电压或 MX AC400V MN AC400V 1:MX AC230V MN AC230V A:MX AC400V MN AC230V B:MX AC230V MN AC400V C:MX DC220V MN AC400V D:MX DC220V MN AC230V E:MX DC110V MN AC400V F:MX DC110V MN AC230V G:MX D24V MN AC400V H:MX DC24V MN AC230V	缺省:配电保护	缺省:固定式板前 R:固定式板后 P:插入式板后

注: MX 为分励脱扣器; MN; 为欠压脱扣器; OF 为辅助触头; SD 为报警触头

陆梅

注: 此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>