



产品认证证书

证书编号：CQC2014010307733479

申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM9E-630N; Ue:AC400V;In:630A(252A~630A 可调);Ui:800V;Uimp:8kV;过电流脱扣器类型:电子式;lcs:40kA;lcu:70kA;lcw:10kA/0.5s;使用类别:B类;3P,3P+N(三个保护极,带不可开断中性线),4P;配用的辅助触头:1NO1NC,2NO2NC;lth:3A;AC-15:Ue/le:AC400V/1.5A;DC-13:Ue/le:DC220V/0.15A;符合附录N的电子附件:欠电压脱扣器:MN-800;Us:AC230V,AC400V;详细型号解释见附录

产品标准和技术要求

GB/T14048. 2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年05月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307733479

纸 号:

型号的解释:

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>9</u>	<u>E</u>	<u>630</u>	<u>N</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 电子脱扣器
- (5) 壳架等级额定电流
- (6) 短路分断能力 (较高分断型)

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2014010307733479

纸 号:

型号位	A	B	C	D	E	F	G
型号位解释	产品名称	壳架等级	分断能力	电流	脱扣器类型	极数	脱扣器种类
描述	M9:CDM9	6:630AF	N:N 型	630	E:电子脱扣器	3:3 极 A:3P+N(三个保护极,带不可开断中性线) B:4P(三个保护极, N 极可开闭)	3:复式脱扣器式

型号位	H	I	J	K
型号位解释	内部附件	附件电压	用途	安装方式
描述	00:无附件 10:MX 20:OF 30:MN 60:OF+OF 08:SD 28:OF+SD	缺省:无附件电压或 MX AC400V MN AC400V 1:MX AC230V MN AC230V A:MX AC400V MN AC230V B:MX AC230V MN AC400V C:MX DC220V MN AC400V D:MX DC220V MN AC230V E:MX DC110V MN AC400V F:MX DC110V MN AC230V G:MX D24V MN AC400V H:MX DC24V MN AC230V	缺省:配电保护	缺省:固定式板前 R:固定式板后 P:插入式板后

注: MX 为分励脱扣器; MN; 为欠压脱扣器; OF 为辅助触头; SD 为报警触头

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>