



产品认证证书

证书编号：CQC2012010307561922

申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM9E-800N; Ui:800V;Ue:AC400V;In:800A;过电流脱扣器类型:电子式;使用类别:B;lcs:40kA,Icu:70kA;Icw:10kA/0.5s;3P、4P(A型:3个保护极,N极常通;B型:3个保护极,N极开闭);配用的辅助触头:OF-800,Ui:400V,Ith:3A,AC-15:400V/1.5A,DC-13:220V/0.15A;符合附录 N 的电子附件:欠电压脱扣器 MN-800,Us:AC230/400V;型号解释请见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月20日 有效期至：2021年12月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年07月10日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC2012010307561922

纸 号：

型号的解释：

CD M 9 E - 800 N



注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 2 页 共 3 页

证书编号: CQC2012010307561922

纸号:

型号位	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
型号位解释	产品名称	壳架等级	分断能力	电流	脱扣器类型	极数	脱扣器种类	内部附件	附件电压	用途	安装方式
描述	M9: CDM9	8:800AF	N:N 型	800	E: 电子脱扣器	3:3 极 A:4 极 A 型 B:4 极 B 型	3:复式脱扣器式	00:无附件 10:MX 20:OF 30:MN 60:OF+OF 08:SD 28:OF+SD	缺省:无附件电压或 MX AC400V MN AC400V 1:MX AC230V MN AC230V A:MX AC400V MN AC230V B:MX AC230V MN AC400V C:MX DC220V MN AC400V D:MX DC220V MN AC230V E:MX DC110V MN AC400V F:MX DC110V MN AC230V G:MX D24V MN AC400V H:MX DC24V MN AC230V	缺省:配电保护	缺省:固定式板前 R:固定式板后 P:插入式板后 Q:插入式板前

注: MX 为分励脱扣器; MN: 为欠压脱扣器; OF 为辅助触头; SD 为报警触头

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

