



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307262050

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM6i-250L、CDM6i-250M、CDM6i-250S、CDMU-250L、CDMU-250M、CDMU-250S；详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008


认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年12月23日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC2019010307262050

纸 号:

CDM6i-250L、CDM6i-250M、CDM6i-250S、CDMU-250L、CDMU-250M、CDMU-250S

Ue: AC400V/415V(L、M、S型)、AC690V(L、M型);

Ui: 800V;

Uimp : 8kV;

In: 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A;

L型: Icu: 35kA、Ics: 25kA (AC400V/415V);

L型: Icu: 8kA、Ics: 4kA (AC690V);

M型: Icu: 50kA、Ics: 35kA (AC400V/415V);

M型: Icu: 8kA、Ics: 8kA (AC690V);

S型: Icu: 70kA、Ics: 50kA (AC400V/415V);

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣(M、S型);

使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B:三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC;

Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;

DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A;

符合附录N的电子附件:

电动操作机构;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

