



产品认证证书

证书编号：CQC2015010307819687

申请人名称及地址

芜湖施耐德配电电器制造有限公司
安徽省芜湖市芜湖县安徽新芜经济开发区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器
CDM9Li-400F、CDM9Li-400N；参数及型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年04月28日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC2015010307819687

纸 号:

CDM9Li-400F、CDM9Li-400N;

U_{imp} :8kV; U_i :800V;

U_e : AC400V/415V;

I_n :200A, 225A, 250A, 315A, 350A, 400A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

F 型: I_{cs} :30kA, I_{cu} :50kA;

N 型: I_{cs} :42kA, I_{cu} :70kA;

$I_{\Delta n}$:100mA/300mA/500mA/1000 mA 任选三档可调/AC 型;

漏电脱扣器类型: 电子式; $I_{\Delta m}$:25% I_{cu} ;

使用类别:A 类;

极数: 3P(适用于隔离用)、4P(A: 三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; I_{th} : 3A;

AC-15: U_e/I_e : AC400V/1.5A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A;

符合附录 N 的电子附件:

漏电报警模块: RA, 1N01NC: I_{th} : 8A, AC-14:250V/5A;DC-13:30V/5A; U_s : AC400V;

电动操作机构 U_s : AC230V、AC400V、DC24V、DC110V、DC220V.

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

证书编号：CQC2015010307819687

第 2 页 共 3 页

纸 号：

型号的解释：

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

