



产品认证证书

证书编号：CQC2019010307201634

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ47MA:Uimp:4kV;Ui:500V;Ue: AC230V(1P), AC400V(2P,3P,4P);In:
1A,2A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;过电流脱扣器类型:电磁式;lcs=lcu:6kA;使用
类别:A;极数:1P,2P,3P,4P;适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月10日 有效期至：2024年05月06日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>