



产品认证证书

证书编号：CQC2016010307914818

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

赛德电气有限公司(V043199)
乐清市七里港镇工业小区

产品名称和系列、规格、型号

电动机保护用断路器

CDP6-80; Ui:690V;Ue:AC400V,415V;In:16~25A,25~40A,40~63A,56~80A;过电流脱扣器类型:热磁式;lcs:7.5kA;lcu:15kA;脱扣级别:10;使用类别:A类;极数:3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2008;GB/T 14048. 4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年09月01日 有效期至：2021年07月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年07月14日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>