



2009001885A
检测
CNAS L1745
国家强制性产品认证 (CCC)

试验报告

(CQC/15 检测 0101.10QA)

申请编号: A2008CCC0307-651000

产品名称: 小型断路器

型 号: CDB3-32

检测机构: 上海电器设备检测所



| | |
|---|--|
| <p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型号: CDB3-32</p> <p>商 标: DELIXI</p> <p>数 量: 81 台</p> <p>样品来源: 工厂送样</p> <p>收样日期: 2008-12-29</p> <p>完成日期: 2009-04-21</p> | <p>申 请 人: 德力西电气有限公司</p> <p>申请人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>制 造 商: 德力西电气有限公司</p> <p>制造商地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生 产 厂: 德力西电气有限公司</p> <p>生产厂地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> |
|---|--|

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDB3-32

Ue: AC230V;


In: 6, 10, 16, 20, 25, 32A;

瞬时脱扣类型: C 型, D 型;

Icn=Ics=3kA;

IP+N

签发人:

签名: 

签发日期: 2009. 4. 24

备 注:

| | 变更前 | 变更后 |
|----------|---------------------------|--------------|
| 瞬时脱扣类型 | C 型 | C 型, D 型 |
| 外壳的制造商 | 浙江合兴电工有限公司, 浙江德力西配套有限公司 | 德力西电气有限公司 |
| 静触头的制造商 | 福达合金材料股份有限公司, 哈尔滨东大电工有限公司 | 中希合金有限公司 |
| 触头弹簧的制造商 | 乐清天力弹簧厂 | 温州合力弹簧制造有限公司 |
| 灭弧装置的制造商 | 乐清市胜峰电器配件厂 | 乐清市胜亿电器厂 |
| 原证书编号 | 2002010307017357 | |
| 原测试报告编号 | C-040-07C0168-S | |
| 原检测单位 | 苏州电器科学研究所有限公司 | |

报告的组成

| 内容 | 有无 | 页数 | 编号 |
|------------|----|----|------------------------------|
| 封面 | √ | 1 | C009- A2008CCC0307-651000 |
| 首页 | √ | 1 | C009- A2008CCC0307-651000 |
| 报告的组成 | √ | 1 | C009- A2008CCC0307-651000 |
| 安全型式试验报告 | √ | 31 | C009- A2008CCC0307-651000 |
| 电磁兼容型式试验报告 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 封底 | √ | 1 | |

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

| | |
|--|---|
| <p>申请编号: A2008CCC0307-651000</p> <p>样品名称: 小型断路器</p> <p>型 号: CDB3-32</p> <p>商 标: DELIXI</p> <p>数 量: 81 台</p> <p>样品生产序号: /</p> | <p>申 请 人: 德力西电气有限公司</p> <p>申请人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区</p> <p>制 造 商: 德力西电气有限公司</p> <p>制造商地址: 乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区</p> <p>生 产 厂: 德力西电气有限公司</p> <p>生产厂地址: 乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区</p> |
|--|---|


试验依据标准:

GB10963.1-2005


《家用及类似场所用过电流保护断路器 第 1 部分:用于交流的断路器》

试验结论: 合格

主检: 王利栋

签名:  日期: 2009-04-24

审核: 查轶美

签名:  日期: 2009-04-24

(检测机构名称盖章)

2009年4月24日

备 注: 无