



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307017356

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDB3LE-40; Ue: AC230V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A; B, C型特性; I Δ n: 30mA/AC型; I Δ m: 500A; Ics=Icn: 4.5kA; 2P(1个保护极, N极可开闭)

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB 16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年06月29日

有效期至: 2020年06月29日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年09月28日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1188134