



2012002878Z



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0307-1473179

(任务编号)

产品名称: 小型断路器

型 号: CDB6s

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



报告编号: C-040-12C0466-S


样品名称: 小型断路器 型号: CDB6s 数量: 198台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2013-02-07 完成日期: 2013-03-23	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园
--	---

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDB6s
 Ui:500V;
 Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);
 In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
 Ics=Icn:6kA(B型,C型:1A-40A),4.5kA(B型,C型:50A-63A,D型:1A-63A);
 瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;
 极数: 1P, 2P, 3P, 4P.

签发人: 胡德霖

签名: 

签发日期: 2013-06-29

备注	C63/1P:#01-#13#30-#32#39-#41	D63/1P:#88-#90#107-#109#113-#115	B63/1P:#149-#154
	C50/1P:#29	D50/1P:#106	B50/1P:#170
	C40/1P:#28#36-#38#45-#50	D40/1P:#105#137-#142	B40/1P:#169#171-#173
	C32/1P:#27	D32/1P:#104	B32/1P:#168
	C25/1P:#26	D25/1P:#103	B25/1P:#167
	C20/1P:#25	D20/1P:#102	B20/1P:#166
	C16/1P:#24	D16/1P:#101	B16/1P:#165
	C15/1P:#23	D15/1P:#100	B15/1P:#164
	C13/1P:#22	D13/1P:#99	B13/1P:#163
	C10/1P:#21	D10/1P:#98	B10/1P:#162
	C8/1P:#20	D8/1P:#97	B8/1P:#161
	C6/1P:#19	D6/1P:#96	B6/1P:#160
	C5/1P:#18	D5/1P:#95	B5/1P:#159
	C4/1P:#17	D4/1P:#94	B4/1P:#158
	C3/1P:#16	D3/1P:#93	B3/1P:#157
C2/1P:#15	D2/1P:#92	B2/1P:#156	
C1/1P:#14#33-#35#42-#44	D1/1P:#91#110-#112#116-#118	B1/1P:#155	
C63/4P:#51-#67	D63/4P:#119-#127	B63/4P:#174-#179	
C40/4P:#71-#76	D40/4P:#143-#145	B40/4P:#180-#182	
C1/4P:#68-#70	D1/4P:#128-#130		
C63/2P:#77-#81	D63/2P:#131-#133		
C40/2P:#85-#87	D40/2P:#146-#148		
C1/2P:#82-#84	D1/2P:#134-#136		

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12C0466-S
首页	√	1	C-040-12C0466-S
报告组成	√	1	C-040-12C0466-S
安全型式试验报告	√	203	C-040-12C0466-S
电磁兼容型式试验报告			

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

报告编号: C-040-12C0466-S

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0307-1473179 (任务编号) 样品名称: 小型断路器 型号规格: CDB6s 样品数量: 198 台 样品生产序号: / 收样日期: 2013-02-07 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园
--	---

试验依据标准: GB10963.1-2005 《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDB6s
 Ui:500V; Ue:AC230V/400V(1P),AC400V(2P,3P,4P);
 In:1A,2A,3A,4A,5A,6A,8A,10A,13A,15A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;
 Ics=Icn:6kA(B型,C型:1A-40A),4.5kA(B型,C型:50A-63A, D型:1A-63A);
 瞬时脱扣类型:B型,C型,D型;
 极数:1P,2P,3P,4P.

主检: 李强	签名:	日期: 2013-04-29
审核: 陆维导	签名:	日期: 2013-04-29
签发: 胡德霖	签名:	日期: 2013-04-29



备注	C63/1P:#01-#13#30-#32#39-#41	D63/1P:#88-#90#107#109#113-#115	B63/1P:#149-#154
	C50/1P:#29	D50/1P:#106	B50/1P:#170
	C40/1P:#28#36-#38#45-#50	D40/1P:#105#137-#142	B40/1P:#169#171-#173
	C32/1P:#27	D32/1P:#104	B32/1P:#168
	C25/1P:#26	D25/1P:#103	B25/1P:#167
	C20/1P:#25	D20/1P:#102	B20/1P:#166
	C16/1P:#24	D16/1P:#101	B16/1P:#165
	C15/1P:#23	D15/1P:#100	B15/1P:#164
	C13/1P:#22	D13/1P:#99	B13/1P:#163
	C10/1P:#21	D10/1P:#98	B10/1P:#162
	C8/1P:#20	D8/1P:#97	B8/1P:#161
	C6/1P:#19	D6/1P:#96	B6/1P:#160
	C5/1P:#18	D5/1P:#95	B5/1P:#159
	C4/1P:#17	D4/1P:#94	B4/1P:#158
	C3/1P:#16	D3/1P:#93	B3/1P:#157
	C2/1P:#15	D2/1P:#92	B2/1P:#156
	C1/1P:#14#33-#35#42-#44	D1/1P:#91#110-#112#116-#118	B1/1P:#155
	C63/4P:#51-#67	D63/4P:#119-#127	B63/4P:#174-#179
	C40/4P:#71-#76	D40/4P:#143-#145	B40/4P:#180-#182
	C1/4P:#68-#70	D1/4P:#128-#130	
C63/2P:#77-#81	D63/2P:#131-#133		
C40/2P:#85-#87	D40/2P:#146-#148		
C1/2P:#82-#84	D1/2P:#134-#136		