



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2013010307613642

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气(芜湖)有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

CDB6s Ui:500V;Ue:AC230V/400V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P);  
In: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
Ics=Icn: 6kA(B型, C型:1A-40A), 4.5kA(B型, C型:50A-63A, D型:1A-63A); 瞬时脱扣类型: B型, C型, D型; 1P, 2P, 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB 10963.1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年05月10日

有效期至: 2018年05月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0716209