



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010307348597

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

漏电保护模块

CDB6v32;详细参数请见附件

产品标准和技术要求

GB 16917.1-2014, GB16917.22-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年07月02日

有效期至: 2020年07月02日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2009年06月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1183105



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2009010307348597

纸号: 1183105

CDB6v32 (漏电保护模块; 配合证书号为2009010307340644 小型断路器使用)

Ue: AC230V(1P+N、2P), AC400V(3P、3P+N、4P);

In: ≤ 32 A;

额定频率: 50Hz; 瞬时脱扣器类型: B、C、D 型;

$I\Delta n$: 10mA、30mA、50mA、75mA、100mA、300mA /AC型;

$I_{cs}=I_{cn}$: 6kA(B、C型), 4.5kA(D型); $I\Delta m$: 630A;

极数: 1P+N (N 极常通)、2P、3P、3P+N (N 极常通)、4P;

(注: 1P+N、3P+N: N 极不可开断的, 不适用于隔离)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

