



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016010304847319

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

切换电容接触器

CDC19s-25; U_i :690V; I_{th} :25A; I_e :17A; U_e :AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
 Q_e :AC220V/230V:6kVar, AC380V/400V:12kVar, AC660V/690V:18kVar;
 U_s :AC24V, 36V, 48V, 110V, 127V, 220/230V, 240V, 380/400V, 415V, 440V/50Hz, 50/60Hz;
IP20; 使用类别:AC-6b; 极数:3P; 配用的辅助触头:(本体): I_{th} :10A; 1NO或1NC; (切换触头): I_{th} :10A; 1NO或1NC; AC-15: U_e/I_e :AC220V/1.6A, AC380V/0.95A; DC-13: U_e/I_e :DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2016年03月07日 有效期至: 2021年03月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

4-23



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1334853