



2015003348Z



检测
CNAS L1037 (2015) 国认监认字(514)号



国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2015CCC0304-2231821

产品名称: 切换电容接触器





型 号: CDC19s-95、CDC19s-115

检测机构: 国家中低压配电设备质量监督检验中心

(镇江市产品质量监督检验中心)



安全型式试验报告

<p>申请编号: A2015CCC0304-2231821 样品名称: 切换电容接触器 型号规格: CDC19s-95、CDC19s-115 样品数量: 50 台 样品生产序号: / 收样日期: 2015-12-23 样品来源: 企业送样 抽样通知书编号: /</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
<p>试验依据标准: GB14048.4-2010《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)》</p>	
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: Ui: 690V; 使用类别: AC-6b; 极数: 3P; 防护等级: IP20 CDC19s-95: Ie:63A; Ith:95A; Ue:AC220V/230V; AC380V/400V, AC660V/690V; Qe: AC220V/230V: 22.5kVar; AC380V/400V: 45kVar; AC660V/690V: 60kVar CDC19s-115: Ie:87A; Ith:125A; Ue:AC220V/230V; AC380V/400V, AC660V/690V; Qe: AC220V/230V: 35kVar; AC380V/400V: 60kVar; AC660V/690V: 92kVar Us: AC 24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 240V,380V/400V,415V,440V, 50Hz、50/60Hz; 配用的辅助触头:(本体) Ith: 10A 1NO 和 1NC (切换触头) Ith: 10A 1NO 或 1NC AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A,AC380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A</p>	
<p>主检: 董旭良 签名:  日期: 2016-02-22</p>	 <p>(检测机构名称、盖章) 2016年02月25日</p>
<p>审核: 张钰 签名:  日期: 2016-02-24</p>	
<p>签发: 丁志东 签名:  日期: 2016-02-25</p>	
<p>备注 无</p>	