



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2002010307022074

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM1-100L, CDM1-100M, CDM1-100H U_i : 800V; U_e : AC400V/690V;
 I_n : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 过电流脱扣器类型: 热磁式; 使用
类别: A类; I_{cs} : 26kA/- (L型), 30kA/10kA (M型), 43kA/10kA (H型); I_{cu} : 35kA/- (L
型), 50kA/20kA (M型), 85kA/20kA (H型); 2P (M); 3P (L, M, H); 4P (L, M) (三个保护极, N极
可开闭); 配用的辅助触头 (1NO1NC, 2NO2NC): I_{th} : 3A; AC-15: U_e/I_e : AC400V/1.5A; DC-
13: U_e/I_e : DC220V/0.15A; 型号详见附录

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011: 2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2013年01月25日

有效期至: 2016年01月25日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2002年11月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0684870



中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2002010307022074

纸号: 684870

型号的解释:



注: 1)

附件名称		无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励 辅助	分励 欠压	二组 辅助	欠压 辅助	分励 报警	辅助 报警	欠压 报警	分励+辅 助+报警	二辅助 报警	欠压+辅 助+报警
代 号	瞬时	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
	热磁式	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

2) D 表示电动操作, Z 表示旋转式手柄操作, 手柄直接操作无代号

3) L—标准型; M—较高分断型, H—高分断型。

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

