



2009002878Z



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0307-1155648

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM1-1250

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

请编号: A2011CCC0307-1155648 任务编号) 品名称: 塑料外壳式断路器 号规格: CDM1-1250 品数量: 1 台 品生产序号: / 样日期: 2011-07-28 品来源: 送样 样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
--	---

试验依据标准:
GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: **安全型式试验合格**

申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DM1-1250
 Ue: 800V, Ue: AC400V;
 Ie: 700A, 800A, 1000A, 1250A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 Ics: 45kA; Icu: 85kA;
 使用类别: A 类;
 极数: 3P;
 配用的辅助触头: AC-15 Ue/Ie: AC380V/3A, AC220V/6A ;
 DC-13 Ue/Ie: DC220V /0.2A

主检: 张洁 签名: *张洁* 日期: 2011-08-26

审核: 韦玉响 签名: *韦玉响* 日期: 2011-08-26

签发: 胡德霖 签名: *胡德霖* 日期: 2011-08-26



备注

1. 产品认证变更申请书上该认证产品的额定绝缘电压变更为: 800V; 变更前该认证产品的额定绝缘电压为: 690V;
2. 原 CCC 认可报告为: C-040-09B3504-S;
3. 出具检测报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2003010307086619;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。