



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307086619

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM1-1250; Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:700A,800A,1000A,1250A;过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;Ics:45kA;Icu:85kA;3P;配用的辅助触头:AC-15;Ue/Ie:AC380V/3A,AC220V/6A;DC-13;Ue/Ie:DC220V/0.2A;型号详见附件

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年12月21日      有效期至: 2020年12月21日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年09月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1302526



# 中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2003010307086619

纸号: 1302526

型号的解释:



注: 1)

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	欠压	分励 辅助	分励 欠压	二组 辅助	欠压 辅助	分励 报警	辅助 报警	欠压 报警	分励 辅助 报警	二辅 助 报警	欠压 辅助 报警
代 瞬时	200	208	210	220	230	240	250	260	270	218	228	238	248	268	278
号 复式	300	308	310	320	330	340	350	360	370	318	328	338	348	368	378

2) D 表示电动操作, Z 表示旋转式手柄操作, 手柄直接操作无代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

