



2012002878Z



检测  
CNAS L1020



(2012)国认监认字 347 号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请   变更   监督   复审   其他:

申请编号: A2012CCC0307-1312845

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM1-225L, CDM1-225M, CDM1-225H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: CDM1-225L, CDM1-225M CDM1-225H</p> <p>样品数量: 54 台</p> <p>收样日期: 2012-06-02</p> <p>完成日期: 2013-01-27</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委 托 人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
---	--


试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-225L, CDM1-225M, CDM1-225H  
 Ui:800V; Ue:AC400V/690V;  
 In:100A,125A,160A,180A,200A,225A;  
 过电流脱扣器类型:热磁式;  
 L 型(3P):lcs:26kA/--; lcu:35kA/--;  
 M 型(2P,3P,4P):lcs:30kA/10kA; lcu:50kA/20kA;  
 H 型(3P):lcs:43kA/10kA; lcu:85kA/20kA;  
 使用类别:A 类;  
 极数:2P,3P,4P(三个保护极, N 极可开闭)

配用的辅助触头(一常开一常闭或两常开两常闭)  
 lth:3A; AC-15: Ue/le:AC400V/1.5A; DC-13: Ue/le:DC220V/0.15A

签发人: 胡德霖

签 名: 

签发日期: 2013-03-05

备注:

L 型/3P: 225A: #07,#15,#27,#35  
 100A: #08,#16

M 型/4P: 225A: #01,#04,#05F1,#12,#13,#23,  
 #24,#26,#29,#30-#34,#36  
 100A: #06,#14,#25

M 型/2P: 225A: #03,#20,#21  
 100A: #22

H 型/3P: 225A: #02,#09,#10F1,#17,#18,#28  
 100A: #11,#19

其中#01: CDM1-225M/4308D (报警,电动操作)  
 #30-#34: CDM1-225M/4320 (辅助)  
 #36: CDM1-225M/4350Z  
 (旋转手柄操作,欠压,分励,)

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1509-S
首页	√	1	C-040-12B1509-S
报告的组成	√	1	C-040-12B1509-S
安全型式试验报告	√	134	C-040-12B1509-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

