



2012002878Z



检测  
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请   变更   监督   复审   其他:

CDM1-225L  
U: 800V, Ue: AC400V  
In: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A  
过电流脱扣器类型: 热磁式  
Ics: 25kA/IC 35kA  
使用类别: A  
额定短时耐受电流 I<sub>ns</sub>: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A  
额定峰值耐受电流 I<sub>pn</sub>: 100A, 125A, 160A, 180A, 200A, 225A

申请编号: A2014CCC0307-1875754  
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM1-225L

签发日期: 2014-07-30   检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司




<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: CDM1-225L</p> <p>样品数量: 17 台</p> <p>收样日期: 2014-09-30</p> <p>完成日期: 2014-10-20</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委 托 人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工 业园区</p> <p>生 产 者(制 造 商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区</p> <p>生 产 企 业 : 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区</p>
--	--

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-225L  
 Ui:800V; Ue:AC400V;  
 In:100A,125A,160A,180A,200A,225A;  
 过电流脱扣器类型:热磁式;  
 Ics:26kA Icu:35kA;  
 使用类别:A 类;  
 脱扣级别:10A;极数:3P;  
 配用的辅助触头(1NO+1NC 或 2NO+2NC)  
 Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

签发人: 胡德霖

签 名: 

签发日期: 2014-11-07

备注:

- #01: CDM1-225L/3350 225A
- #02: CDM1-225LD/33002 225A
- #03: CDM1-225L/3368 225A
- #04#06#08#10: CDM1-225L/3300 225A
- #05#07#09: CDM1-225L/3300 100A
- #11-#15: CDM1-225L/3320 225A

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-14B2743-S
首页	√	1	03601-A-14B2743-S
报告的组成	√	1	03601-A-14B2743-S
安全型式试验报告	√	63	03601-A-14B2743-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

