




2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: A2012CCC0307-1312846
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM1-400C/3, CDM1-400L/3,
CDM1-400M/3, CDM1-400H/3,
CDM1-400C/4, CDM1-400L/4,
CDM1-400M/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 塑料外壳式断路器
 型号规格: CDM1-400C/3, CDM1-400L/3,
 CDM1-400M/3, CDM1-400H/3, CDM1-400C/4, CDM1-400L/4, CDM1-400M/4

样品数量: 32 台

收样日期: 2012-06-02

完成日期: 2012-07-02

样品来源: 工厂送样

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司

生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-400C/3, CDM1-400L/3, CDM1-400M/3, CDM1-400H/3, CDM1-400C/4, CDM1-400L/4, CDM1-400M/4

Ui: 800V; Ue: AC400V;

In: 200, 225, 250, 315, 350, 400A;

过电流脱扣器: 热磁式;

C 型: Ics: 20kA; Icu: 35kA; L 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA;

M 型: Ics: 40kA; Icu: 70kA; H 型: Ics: 50kA; Icu: 100kA;


使用类别: A 类;

极数: 3P (C, L, M, H), 4P(三个保护极, N 极可开闭) (C, L, M);

配用的辅助触头: 1 常开 1 常闭或 2 常开 2 常闭; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

签发人: 胡德霖

签名: 

签发日期: 2012-12-12

备注:

M 型/4P:

400A: #01, #02, #04, #12, #20, #21, #27-#32

200A: #05, #13, #22

L 型/4P:

400A: #06, #14, #23

200A: #07, #15, #24

C 型/4P:

400A: #08, #16, #25

200A: #09, #17, #26

H 型/3P:

400A: #03, #10, #18

200A: #11, #19

其中#01: 分励 + 欠压

#02: 电操 + 报警

#28-#32: 带辅助

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1508-S
首页	√	1	C-040-12B1508-S
报告组成	√	1	C-040-12B1508-S
安全型式试验报告	√	111	C-040-12B1508-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0307-1312846
(任务编号)

样品名称: 塑料外壳式断路器
型号规格: CDM1-400C/3, CDM1-400L/3, CDM1-400M/3, CDM1-400H/3, CDM1-400C/4, CDM1-400L/4, CDM1-400M/4

样品数量: 32 台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-06-02

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委 托 人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生 产 者 (制 造 商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生 产 企 业: 德力西电气(芜湖)有限公司

生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园

试验依据标准: GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-400C/3, CDM1-400L/3, CDM1-400M/3, CDM1-400H/3, CDM1-400C/4, CDM1-400L/4, CDM1-400M/4

Ui: 800V; Ue: AC400V;

In: 200, 225, 250, 315, 350, 400A;

过电流脱扣器: 热磁式;

C 型: Ics: 20kA; Icu: 35kA; L 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA;


M 型: Ics: 40kA; Icu: 70kA; H 型: Ics: 50kA; Icu: 100kA;

使用类别: A 类;


极数: 3P (C, L, M, H), 4P(三个保护极, N 极可开闭) (C, L, M);

配用的辅助触头: 1 常开 1 常闭或 2 常开 2 常闭; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

主检: 李 强 签名:  日期: 2012-12-12

审核: 王 琪 签名:  日期: 2012-12-12

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-12-12



备 注	M 型/4P:	H 型/3P:
	400A: #01, #02, #04, #12, #20, #21, #27-#32	400A: #03, #10, #18
	200A: #05, #13, #22	200A: #11, #19
	L 型/4P:	其中#01: 分励 + 欠压
	400A: #06, #14, #23	#02: 电操 + 报警
	200A: #07, #15, #24	#28-#32: 带辅助
C 型/4P:		
400A: #08, #16, #25		
200A: #09, #17, #26		