

3-5

报告编号: C-040-12B4380-S



2012002878Z



检测  
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-63L, CDM1-63M;  
Ue:690V;Ue:AC400V;  
In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;  
L型:Ice:25kA

申请编号: A2012CCC0307-1471393

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM1-63L, CDM1-63M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CDM1-63L, CDM1-63 M</p> <p>数 量: 7 台</p> <p>收样日期: 2012-12-18</p> <p>完成日期: 2012-12-27</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委 托 人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生 产 企 业: 德力西电气有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
---	--

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-63L, CDM1-63M;  
 Ui:690V;Ue:AC400V;  
 In:10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;  
 L 型:Icu:25kA,Ics:18kA;  
 M 型:Icu:50kA,Ics:30kA;  
 过电流脱扣器类型:热磁式;  
 使用类别:A 类;3P,4P(三个保护极, N 极可开闭).  
 配用的辅助触头(1 常开 1 常闭或 2 常开 2 常闭);  
 Ith:3A;  
 AC-15:Ue/Ie:400V/1.5A;  
 DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A;

签发人: 胡德霖

签 名: 胡德霖

签发日期: 2013-01-16

备注:

- 1.产品认证变更申请书上该产品的极数变更为: 3P,4P; 变更前该产品的极数为: 3P(L 型、M 型), 4P(M 型); 该产品的总装配图增加: 2DLX.258.2029.1A~32A;
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-10B1519-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010307022100;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B4380-S
首页	√	1	C-040-12B4380-S
报告组成	√	1	C-040-12B4380-S
安全型式试验报告	√	22	C-040-12B4380-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

判定: P 试验结果符合要求  
 F 试验结果不符合要求  
 N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

# 安全型式试验报告

请编号: A2012CCC0307-1471393

任务编号)

品名称: 塑料外壳式断路器

号规格: CDM1-63L,  
CDM1-63 M

品数量: 7 台

品生产序号: /

样日期: 2012-12-18

品来源: 工厂送样

样通知书编号: /

委 托 人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生 产 企 业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验依据标准:


GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》


试验结论:


合格

申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

DM1-63L, CDM1-63M;  
:690V;Ue:AC400V;  
10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;  
型:Icu:25kA,Ics:18kA;  
型:Icu:50kA,Ics:30kA;  
电流脱扣器类型:热磁式;  
用类别:A 类;3P,4P(三个保护极, N 极可开闭).  
用的辅助触头(1 常开 1 常闭或 2 常开 2 常闭);  
:3A;  
C-15:Ue/Ie:400V/1.5A;  
C-13:Ue/Ie:220V/0.15A;

检: 李 强 签名:  日期: 2013-01-16

核: 尤雪元 签名:  日期: 2013-01-16

发: 胡德霖 签名:  日期: 2013-01-16



备  
主

1. 产品认证变更申请书上该产品的极数变更为: 3P,4P; 变更前该产品的极数为: 3P(L 型、M 型), 4P(M 型); 该产品的总装配图号增加: 2DLX.258.2029.1A~32A;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-10B1519-S;
3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
4. 原 CCC 证书编号: 2002010307022100;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。