




2012002878Z



检测  
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0307-1312843

(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM1-63L, CDM1-63M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



3A: #01, #02, #03, #07, #11, #13-#19

0A: #04, #08, #12

3A: #05, #09

0A: #06, #10

其中#01: 分断+欠压

#02: 电操

#15-#19: 带辅助

<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: CDM1-63L,CDM1-63M</p> <p>样品数量: 21 台</p> <p>收样日期: 2012-06-02</p> <p>完成日期: 2012-07-04</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园</p>
--	--

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-63L,CDM1-63M

Ui: 690V; Ue: AC400V;

In: 10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

过电流脱扣器: 热磁式;

L 型: Ics:18kA; Icu:25kA;

M 型: Ics:30kA; Icu:50kA;


使用类别: A 类;

极数: 3P (L 型, M 型), 4P(三个保护极, N 极可开闭) (M 型);

配用的辅助触头: 1 常开 1 常闭或 2 常开 2 常闭; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

签发人: 胡德霖

签名: 

签发日期: 2012-12-20

备注:

M 型4P:

63A: #01, #02, #03, #07, #11, #13-#19

10A: #04, #08, #12

L 型3P:

63A: #05, #09

10A: #06, #10

其中#01: 分励 + 欠压

#02: 电操

#15-#19: 带辅助

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
面	√	1	C-040-12B1512-S
页	√	1	C-040-12B1512-S
告组成	√	1	C-040-12B1512-S
全型式试验报告	√	64	C-040-12B1512-S
兹兼容型式试验报告	/	/	/

报告由表中划√的所有内容组成

- P 试验结果符合要求
- F 试验结果不符合要求
- N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验




# 安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0307-1312843 (任务编号) 样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: CDM1-63L, CDM1-63M 样品数量: 21台 样品生产序号: / 收样日期: 2012-06-02 样品来源: 工厂送样 抽样通知书编号: /	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园
--	---

试验依据标准: GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 CDM1-63L, CDM1-63M  
 Ui: 690V; Ue: AC400V;  
 In: 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
 过电流脱扣器: 热磁式;  
 L型: Ics: 18kA; Icu: 25kA;  
 M型: Ics: 30kA; Icu: 50kA;  
 使用类别: A类;  
 极数: 3P (L型, M型), 4P (M型) (三个保护极, N极可开闭);  
 配用的辅助触头: 1常开1常闭或2常开2常闭; Ith: 3A;  
 AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

主检: 李强 签名:  日期: 2012-12-20  
 审核: 王琪 签名:  日期: 2012-12-20  
 签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-12-20



备注	M型4P: 63A: #01, #02, #03, #07, #11, #13-#19 10A: #04, #08, #12	其中#01: 分励 + 欠压
	L型3P: 63A: #05, #09 10A: #06, #10	#02: 电操 #15-#19: 带辅助