



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2012CCC0307-1312848
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM1-630C, CDM1-630L, CDM1-630M

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: CDM1-630C, CDM1-630L CDM1-630M</p> <p>样品数量: 27 台</p> <p>收样日期: 2012-06-02</p> <p>完成日期: 2012-07-06</p> <p>样品来源: 工厂送样</p>	<p>委 托 人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生 产 者(制 造 商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区</p> <p>生 产 企 业 : 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
---	--

试验结论: 合格


本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-630C, CDM1-630L, CDM1-630M
 Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 400A, 500A, 630A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 C 型: Ics: 20kA; Icu: 30kA;
 L 型: Ics: 30kA; Icu: 50kA;
 M 型: Ics: 40kA; Icu: 70kA;
 使用类别: A 类;
 极数: 3P, 4P (三个保护极, N 极可开闭)

配用的辅助触头

Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

签发人: 胡德霖

签 名: 

签发日期: 2012-12-07

备注:

M 型4P:
 630A: #01, #02, #03, #09, #15, #21,
 #22-#26, #27
 400A: #04, #10, #16

L 型4P:
 630A: #05, #11, #17
 400A: #06, #12, #18

C 型4P:
 630A: #07, #13, #19
 400A: #08, #14, #20

其中#01: 分励 + 欠压, CDM1-630M/4350Z
 #02: 电操, CDM1-630M/4308D
 #22-#26: 带辅助, CDM1-630M/4320

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1510-S
首页	√	1	C-040-12B1510-S
报告的组成	√	1	C-040-12B1510-S
安全型式试验报告	√	93	C-040-12B1510-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0307-1312848
(任务编号)

样品名称: 塑料外壳式断路器
型号规格: CDM1-630C, CDM1-630L
CDM1-630M

样品数量: 27台

样品生产序号: /

收样日期: 2012-06-02

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技
工业园区

生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司

生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园

试验依据标准:

GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论:

合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-630C, CDM1-630L, CDM1-630M

Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 400A, 500A, 630A;

过电流脱扣器类型: 热磁式;

C型: Ics: 20kA; Icu: 30kA;

L型: Ics: 30kA; Icu: 50kA;

M型: Ics: 40kA; Icu: 70kA;

使用类别: A类;


极数: 3P, 4P(三个保护极, N极可开闭)

配用的辅助触头

Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

主检: 李强 签名:  日期: 2012-12-07

审核: 王炜 签名:  日期: 2012-12-07

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2012-12-07



备

M型4P:
630A: #01, #02, #03, #09, #15, #21
#22-#26, #27
400A: #04, #10, #16

注

L型4P:
630A: #05, #11, #17
400A: #06, #12, #18

C型4P:
630A: #07, #13, #19
400A: #08, #14, #20

其中#01: 分励 + 欠压, CDM1-630M/4350Z
#02: 电操, CDM1-630M/4308D
#22-#26: 带辅助, CDM1-630M/4320