



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2009CCC0307-839495

(任务编号)


产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM1-800C、L、M、H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

<p>申请编号: A2009CCC0307-839495 (任务编号)</p> <p>样品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号规格: CDM1-800C、L、M、H</p> <p>样品数量: 21 台</p> <p>样品生产序号: /</p> <p>收样日期: 2010-11-26</p> <p>样品来源: 送样</p> <p>抽样通知书编号: /</p>	<p>申请人: 德力西电气有限公司</p> <p>申请人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>制造商: 德力西电气有限公司</p> <p>制造商地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产厂: 德力西电气有限公司</p> <p>生产厂地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
<p>试验依据标准:</p> <p style="text-align: center;">GB14048.2-2008 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》</p>	
<p>试验结论: 安全型试验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CDM1-800C、L、M、H</p> <p>Ue: AC400V;</p> <p>Ie: 400A、500A、630A、700A、800A;</p> <p>过电流脱扣器类型: 热磁式;</p> <p>Ics: 20kA (C 型), 30kA (L 型), 40kA(M 型), 50kA(H 型);</p> <p>Icu: 35kA (C 型), 50kA (L 型), 70kA(M 型), 100kA(H 型);</p> <p>使用类别: A 类;</p> <p>极数: 3P(C、L、M、H); 4P (C、L、M);</p> <p>配用的辅助触头: AC-15 Ue/Ie: AC400V/1.5A DC-13 Ue/Ie: DC220V/0.15A</p>	
<p>主检: 张洁 签名: <i>张洁</i> 日期: 2010-12-31</p>	
<p>审核: 王琪 签名: <i>王琪</i> 日期: 2010-12-31</p>	
<p>签发: 胡德霖 签名: <i>胡德霖</i> 日期: 2010-12-31</p>	
<p>备注</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品认证变更申请书上该认证产品的标准变更为: GB14048.2-2008; 变更前为: GB14048.2-2001; 结构及主要参数变更为: 见报告第 2-3 页; 变更前为: 见原报告: 第 2-3 页; 安全件变更为: 见报告第 7 页; 变更前为: 见原报告第 6 页; 该产品的型号变更为 CDM1-800C、L、M、H; 变更前为 CDM1-800, CDM1E-800; 2. 原 CCC 认可试验报告编号: C009-A2005CCC0307-302842; 3. 出具原 CCC 试验报告的检测单位: 上海电器设备检测所低压电器检测站; 4. 原 CCC 证书编号: 2005010307139953; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。