



2012002878Z



检测
CNAS L1020



(2012)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

试验结论: 合格

新申请 变更 监督 复审 其他:


申请编号: A2012CCC0307-1312855
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM1-800C, CDM1-800L,
CDM1-800M, CDM1-800H

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



<p>样品名称: 塑料外壳式断路器 型号规格: CDM1-800C,CDM1-800L, CDM1-800M,CDM1-800H 样品数量: 35 台 收样日期: 2013-02-05 完成日期: 2013-02-24 样品来源: 工厂送样</p>	<p>委 托 人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产 企 业 : 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDM1-800C,CDM1-800L,CDM1-800M,CDM1-800H Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 400,500,630,700,800A; 过电流脱扣器: 热磁式; C 型: Ics:20kA; Icu:35kA; L 型: Ics:30kA; Icu:50kA; M 型: Ics:40kA; Icu:70kA; H 型: Ics:50kA; Icu:100kA; 使用类别: A 类; 极数: 3P (C, L, M, H), 4P(三个保护极, N 极可开闭) (C, L, M) ; 配用的辅助触头: 1 常开 1 常闭或 2 常开 2 常闭; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A</p>	
<p>签发人: 胡德霖 签 名:  签发日期: 2013-04-29</p>	
<p>备注: CDM1-800C 型4P: #01,#03,#11,#15,#17; 400A: #04,#12,#16。 CDM1-800L 型4P: 800A: #05; 400A: #06, CDM1-800H 型3P: 800A: #02,#07,#13,#18; 400A: #08,#14。 CDM1-800M 型4P: 800A: #09; 400A: #10,#20-#25。 其中#20-#24: 带辅助) #25: 欠压+分励 #01: 报警+电动操作</p>	

报 告 组 成


报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C-040-12B1511-S
首页	√	1	C-040-12B1511-S
报告组成	√	1	C-040-12B1511-S
安全型式试验报告	√	92	C-040-12B1511-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成

判定: P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验



安全型式试验报告

申请编号: A2012CCC0307-1312855
(任务编号)

样品名称: 塑料外壳式断路器
型号规格: CDM1-800C, CDM1-800L,
CDM1-800M, CDM1-800H

样品数量: 35台

样品生产序号: /

收样日期: 2013-02-5

样品来源: 工厂送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 乐清市柳市镇德力西高科技工业
园区

生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司

生产企业地址: 安徽省芜湖机械工业园

试验依据标准: GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM1-800C, CDM1-800L, CDM1-800M, CDM1-800H

Ui: 800V; Ue: AC400V;

In: 400, 500, 630, 700, 800A;

过电流脱扣器: 热磁式;

C型: Ics:20kA; Icu:35kA; L型: Ics:30kA; Icu:50kA;


M型: Ics:40kA; Icu:70kA; H型: Ics:50kA; Icu:100kA;


使用类别: A类;


极数: 3P (C, L, M, H), 4P(三个保护极, N极可开闭) (C, L, M);

配用的辅助触头: 1常开1常闭或2常开2常闭; Ith: 3A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A

主检: 李强 签名:  日期: 2013-04-29

审核: 姚惠芳 签名:  日期: 2013-04-29

签发: 胡德霖 签名:  日期: 2013-04-29



备注

CDM1-800C 型4P: #01, #03, #11, #15, #17; 400A: #04, #12, #16。

CDM1-800L 型4P: 800A: #05; 400A: #06,

CDM1-800H 型3P: 800A: #02, #07, #13, #18; 400A: #08, #14。

CDM1-800M 型4P: 800A: #09; 400A: #10, #20-#25。

其中#20-#24: 带辅助)

#25: 欠压+分励

#01: 报警+电动操作