



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307086617

## 委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司  
中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流断路器

CDM1L-100; Ui: 800V; Ue: AC400V; In: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A;  
过电流脱扣器类型: 热磁式; Ics: 22kA(L型), 35kA(M型); Icu: 35kA(L型), 50kA(M型); IΔn: 30(仅非延时型)/100/300/500mA(分档可调); AC型(非延时、延时); 剩余电流脱扣器的类型: 电子式; IΔm: 25%Icu; 使用类别: A; 3P, 4P; 配用的辅助触头1NO1NC; Ith: 3A; AC-15: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0.15A 详细型号解释见附录

## 产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-011:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2014年03月06日      有效期至: 2016年01月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年09月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0891558



# 中国国家强制性产品认证证书


附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2003010307086617

纸号: 0891558

型号的解释:



漏电报警模块: 见注<sup>1</sup>  
 四极产品代号: (见下表2)  
 用途代号: 见注<sup>2</sup>  
 脱扣方式及附件代号: 见注<sup>3</sup>

极数: 见注<sup>4</sup>  
 操作方式: 见注<sup>5</sup>  
 短路分断能力级别: 见注<sup>6</sup>  
 壳架等级额定电流 (A)  
 带剩余电流保护  
 设计序号  
 塑料外壳式断路器  
 企业专用代号 (德力西)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

## 中国质量认证中心



中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2003010307086617

纸号: 0891558

型号的解释: (续)

注:

1) 不带漏电报警单元模块无代号; 带漏电报警且脱扣单元模块用 I 表示; 带漏电报警不带脱扣单元模块用 II 表示

2) 2—电动机保护, 配电保护无代号;

3) 表 1

| 附件名称 | 无附件 | 报警  | 分励  | 辅助  | 辅助  | 辅助  |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 电磁   | 200 | 208 | 210 | 220 | 240 | 228 |
| 复式   | 300 | 308 | 310 | 320 | 340 | 328 |

4) 3—3P, A—4P A型; B—4P B型 C—4P C型 D—4P D型 (N极分类见下表 2)

5) 手柄直接操作无代号; 转动手柄操作用 Z 表示

6) L—标准型, M—较高分断型, L、M型除标牌不一样以外, 其它完全相同;

表 2

| 类型代号 | 说明                                   |
|------|--------------------------------------|
| A 型  | N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分 |
| B 型  | N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分        |
| C 型  | N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分         |
| D 型  | N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分  |

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

