



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307086620

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
中国浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流断路器
CDM1L-225;详见附件

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-011:2007的要求,特发此证。

发证日期: 2013年05月21日

有效期至: 2016年01月17日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年09月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0711511



中国国家强制性产品认证证书

附录:


第 1 页 共 3 页

证书编号: 2003010307086620

纸号: 711511

CDM1L-225; 型号解释详见附录;
 额定绝缘电压(Ui): 800V;
 额定工作电压(Ue): AC400V;
 额定电流(In): 100A, 125A, 140A, 160A, 180A, 200A, 225A;
 过电流脱扣器类型: 热磁式;
 额定运行短路分断能力(Ics): 22kA(L型), 35kA(M型);
 额定极限短路分断能力(Icu): 35kA(L型), 50kA(M型);
 额定剩余动作电流(IΔn): 30/100/300/500mA(分档可调);
 额定剩余动作类型: AC型(非延时、延时);
 剩余电流脱扣器的类型: 电子式;
 剩余接通和分断能力(IΔm): 25%Icu;
 使用类别: A;
 极数: 3P, 4P;
 配用的辅助触头 1NO1NC:
 Ith: 3A; AC-15: AC400V/1.5A; DC-13: DC220V/0,15A

型号的解释:



漏电报警模块: 见注¹
 四极产品代号: (见下表²)
 用途代号: 见注²
 脱扣方式及附件代号: 见注³
 极数: 见注⁴

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 3 页

证书编号: 2003010307086620

纸号: 711511

_____ 操作方式: 见注⁵
 _____ 短路分断能力级别: 见注⁶
 _____ 壳架等级额定电流 (A)
 _____ 带剩余电流保护
 _____ 设计序号
 _____ 塑料外壳式断路器
 _____ 企业专用代号 (德力西)

注:

- 1) 不带漏电报警单元模块无代号; 带漏电报警且脱扣单元模块用 I 表示; 带漏电报警不脱扣单元模块用 II 表示
- 2) 2—电动机保护, 配电保护无代号;
- 3) 表 1

附件名称	无附件	报警	分励	辅助	分励辅助	辅助报警
电磁	200	208	210	220	240	228
复式	300	308	310	320	340	328

- 4) 3—3P, A—4P A型; B—4P B型 C—4P C型 D—4P D型 (N极分类见下表 2)
- 5) 手柄直接操作无代号; 转动手柄操作用 Z 表示
- 6) L—标准型, M—较高分断型。L、M型除标牌不一样以外, 其它完全相同;

表 2

类型代号	说明

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 3 页 共 3 页

证书编号: 2003010307086620

纸号: 711511

A 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分
B 型	N 极不安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分
C 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极与其他三极一起合分
D 型	N 极安装过电流脱扣元件, 且 N 极始终接通, 不与其他三极一起合分

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

