



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2017CCC0307-2619979
(任务编号)



产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM6Ei-630M、CDM6Ei-630H、

CDM6Ei-630R、CDM6Si-630M、CDM6Si-630R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



产品名称: 塑料外壳式断路器 型 号: CDM6Ei-630M、 CDM6Ei-630H、CDM6Ei-630R、 CDM6Si-630M、CDM6Si-630R 商 标: / 样品数量: 29+4 样品来源: 企业送样 收样日期: 2017-06-09、2017-09-04 完成日期: 2017-09-08	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工 业园
试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDM6Ei-630M、CDM6Ei-630H、CDM6Ei-630R、CDM6Si-630M、 CDM6Si-630R Ue: AC400V/415V(M型、H型、R型)、AC690V(H型、R 型); Ui: 800V; In: 630A (CDM6Ei-630: 250A、315A、350A、400A、450A、 500A、560A、630A 可调; CDM6Si-630: 400A、500A、560A、630A 可调); Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ; R型: Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 15kA; Icu: 20kA(AC690V) ; Icw: 8kA/1s(CDM6Ei-630); 使用类别: A类(CDM6Si-630)、B类 (CDM6Ei-630); 脱扣级别: 10(CDM6Si-630); 极数: 3P(适用于隔离用)、 3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离 用); 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子 附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电 动机操作机构: CD2-400/630, Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V	
主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2017-09-12	 浙江省机电产品质量检测所 2017年09月13日
审核: 高云燕 签名:  日期: 2017-09-13	
签发: 杜 量 签名:  日期: 2017-09-13	
备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图	