



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0307-2619990
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型号: CDM6Ei-800M、CDM6Ei-800H、

CDM6Ei-800R、CDM6Si-800M、CDM6Si-800R

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所




<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型 号: CDM6Ei-800M、 CDM6Ei-800H、CDM6Ei-800R、 CDM6Si-800M、CDM6Si-800R</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 34+4</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2017-06-09、2017-09-04</p> <p>完成日期: 2017-09-08</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市 镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工 业园</p>
--	--

试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDM6Ei-800M、CDM6Ei-800H、CDM6Ei-800R、CDM6Si-800M、
CDM6Si-800R Ue: AC400V/415V(M型、H型、R型)、AC690V(H型、R
型); Ui: 1000V; In: 800A (CDM6Ei-800: 350A、400A、450A、500A、
560A、630A、700A、800A 可调; CDM6Si-800: 400A、500A、630A、800A
可调); Uimp: 12kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: Ics: 50kA; Icu:
50kA; H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 20kA; Icu:
30kA(AC690V); R型: Ics: 75kA; Icu: 100kA(AC400V/415V); Ics: 20kA;
Icu: 30kA(AC690V); Icw: 10kA/1s(CDM6Ei-800); 使用类别: A类
(CDM6Si-800)、B类(CDM6Ei-800); 脱扣级别: 10(CDM6Si-800); 极数:
3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离
用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC;
Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A;
符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-400/630, Us: AC230V/240V,
AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-800, Us: DC24V, DC110V, DC220V,
AC230V, AC400V

主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2017-09-12

审核: 高云燕 签名:  日期: 2017-09-13

签发: 杜量 签名:  日期: 2017-09-13



备注: 示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图