



中国认可
国际互认
检测
TESTING

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:





申请编号: A2017CCC0307-2619976
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM6Ei-125M、CDM6Ei-125H

检测机构: 浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 塑料外壳式断路器</p> <p>型号: CDM6Ei-125M、 CDM6Ei-125H</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 28</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2017-06-16</p> <p>完成日期: 2017-09-07</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司</p> <p>生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.2-2008 检验合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>CDM6Ei-125M、CDM6Ei-125H Ue: AC400V/415V(M型、H型)、AC690V(H型); Ui: 800V; In: 125A (50A、63A、70A、80A、90A、100A、110A、125A 可调); Uimp: 8kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; M型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; H型: Ics: 65kA; Icu: 85kA(AC400V/415V); Ics: 10kA; Icu: 20kA(AC690V); Icw: 2.5kA/1s(AC400V/415V); 使用类别: A类; 极数: 3P(适用于隔离用)、3P+N(四个保护极, 带不可开断中性线, 不适用于隔离用)、4P(适用于隔离用); 50/60Hz; 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 欠压脱扣器: MN-160/250, Us: AC230V/240V, AC400V/415V; 电动机操作机构: CD2-160/250, Us: DC24V, DC110V, DC220V, AC230V, AC400V</p>	
<p>主检: 盛刚伟 签名:  日期: 2017-09-11</p>	
<p>审核: 高云燕 签名:  日期: 2017-09-12</p>	
<p>签发: 杜量 签名:  日期: 2017-09-13</p>	
<p>备注:</p> <p>示波图编号原则: 操作性能寿命—S图; 接通分断—T图; 预期波—Y图; EMC—E图</p>	