



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010305896166

委托人名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ1s-100/3P, CDQ1s-100/4P; Ue: AC400V; Ui: 690V; Ith: 100A; Uimp: 8kV; Ie: 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; Icm (峰值): 7.65kA; Icw: 5kA/30ms; 控制转换的方式: ATSE; 极数: 3P, 4P; 控制器 Uimp: 2.5kV

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，特发此证。

发证日期：2017 年 06 月 26 日 有效期至：2021 年 08 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 08 月 23 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心