



2009002878Z



检测
CNAS L1020



(2009)国认监认字(347)号

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2011CCC0305-1197688
(任务编号)

产品名称: 双电源自动转换开关

型号: CDQ3-630

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号: A2011CCC0305-1197688
(任务编号)
样品名称: 双电源自动转换开关
型号规格: CDQ3-630
样品数量: 2 台
样品生产序号: /
收样日期: 2011-12-23
样品来源: 送样
抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技
 工业园区
生产者(制造商): 德力西电气有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西
 高科技工业园区
生产企业: 德力西电气有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科
 技工业园区

试验依据标准: GB/T 14048.11-2008 《低压开关设备和控制设备 第
6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
CDQ3-630
Ui:690V;Ue:AC400V;
Ie:400A,500A,630A;
使用类别:AC-33iB;
Icm(峰值):30kA;Icn:15kA;
电器级别:CB 级;转换方式:ATSE;
极数:3P,4P.

主检: 张 洁 签名: *张洁* 日期: 2012-01-30

审核: 尤雪元 签名: *尤雪元* 日期: 2012-01-30

签发: 胡德霖 签名: *胡德霖* 日期: 2012-01-30



备注

1. 产品认证变更申请书上该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业变更为: 德力西电气有限公司; 变更前该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业为: 浙江德力西电器股份有限公司; 该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业地址变更为: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区; 变更前该产品的委托人、生产者(制造商)、生产企业地址为: 浙江省乐清市德力西柳市工业园;
2. 原 CCC 认可报告编号: C-027-10DQ711;
3. 出具原试验报告的检测单位: 福建省中心检验所;
4. 原 CCC 证书编号: 2008010311275174;
5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。