



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2017CCC0305-2510131
(任务编号)


产品名称: 自动转换开关电器

型 号: CDQ3EHA-63, CDQ3EHB-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院

检测报告专用章
(1)



<p>产品名称: 自动转换开关电 器 型 号: CDQ3EHA-63、 CDQ3EHB-63 数 量: 10 台 收样日期: 2017-04-19、 2017-04-24、2017-05-02 完成日期: 2017-06-08 样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西 高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械 工业园</p>
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.11-2016 检验合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDQ3EHA-63、CDQ3EHB-63; Uimp:6kV(主电路)、Uimp:2.5kV(控制电路); Ui:500V; Ue:AC400V; Ie:10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值):9.18kA, Icn:6kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P; CDQ3EHA-63 仅具备失压转换功能。</p>	
<p>主检:  日期: 2017-06-08</p>	 <p>福建省产品质量检验研究院 检测报告专用章 2017年6月21日</p>
<p>审核:  日期: 2017-06-20</p>	
<p>签发:  日期: 2017-06-21</p>	
<p>备注: 1.变更情况: 详见附页; 2.原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-16DQ073(A2016CCC0305-2320949); 3.出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原 3C 证书编号: 2016010305885444 ; 5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系 统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波); 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。</p>	