中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016010305881648

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者(制造商)名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

产品名称和系列、规格、型号

自动转换开关电器

CDQ3HA-250S,CDQ3HA-250F;
Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:100A,125A,140A,160A,180A,200A,225A,250A;使用类别:AC-33iB;Icm(峰值):73.5kA(S型),105kA(F型);Icn:35kA(S型),50kA(F型);电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P;型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求，特发此证。

发证日期：2016年07月06日　　有效期至：2021年07月06日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

http://www.cqc.com.cn

Q 1379793

中国国家强制性产品认证证书

附录：　　第 1 页 共 1 页

证书编号：2016010305881648　　纸号：1379793

型号的解释：

CD Q 3H A—250 □ /□ □ Z

- Z：结构形式：整体式
- □：额定电流(A)：100、125、140、160、180、200、225、250
- □：极数：3P—三极，4P—四极
- □：分断能力等级：S(低分断)、F(高分断)
- 250：壳架等级额定电流(A)
- A：控制器类型：A 型(经济型)[1]
- 3H：设计序号
- Q：自动转换开关电器
- CD：企业代号

注1　A 型(经济型)控制器功能包括：电网—电网、自投自复、过压、欠压、失压、断相、延时可调、消防联动。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主　任：

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn