

3-63  
2014.7.28

报告编号: 02501-14DQ166



2012131046Z



(2012)国认监验字(09)号



检测  
CNAS L0098

# 国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2014CCC0305-1797681  
(任务编号)



产品名称: 双电源自动转换开关

型 号: CDQ3R-63

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



福建省  
质检


<p>产品名称: 双电源自动转换开关 型号: CDQ3R-63 数量: 8台 收样日期: 2014-05-15、 2014-07-04 完成日期: 2014-07-05 样品来源: 送样</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇 德力西高科技工业园区  生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市 柳市镇德力西高科技工业园区  生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇 德力西高科技工业园区</p>
<p>试验结论: 合格</p>	
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDQ3R-63; Ui:500V; Ue:AC400V; Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 使用类别:AC-33iB; Icm:7.65kA; Icn:5kA; 电器级别:CB级; 转换方式:ATSE; 3P、4P</p>	
<p>签发人: 郑立新 签名:  签发日期: 2014-07-28</p>	
<p>备注: 无。</p>	

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-14DQ166
首页	√	1	02501-14DQ166
报告组成	√	1	02501-14DQ166
安全型式试验报告	√	40	02501-14DQ166-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	02501-14DQ166

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验



A handwritten signature in black ink, appearing to be '张' (Zhang).

# 安全型式试验报告

申请编号: A2014CCC0305-1797681  
(任务编号)

样品名称: 双电源自动转换开关

型号规格: CDQ3R-63

样品数量: 8 台

样品生产序号: /

收样日期: 2014-05-15、2014-07-04

样品来源: 送样

抽样通知书编号: /

委托人: 德力西电气有限公司

委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技  
工业园区

生产者(制造商): 德力西电气有限公司

生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇  
德力西高科技工业园区

生产企业: 德力西电气有限公司

生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技  
工业园区


试验依据标准: GB/T 14048.11-2008


《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分: 多功能电器 转换开关电器》

试验结论: 合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDQ3R-63; Ui:500V; Ue:AC400V; Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
使用类别:AC-33iB; Icm:7.65kA; Icn:5kA; 电器级别:CB 级; 转换方式:ATSE; 3P、4P

主检: 余以周 签名:  日期: 2014-07-05

审核: 陈有昌 签名:  日期: 2014-07-25

签发: 郑立新 签名:  日期: 2014-07-28



备注

无。