3-62

报告编号：C009-A2012CCC0305-1318252

2012001885A

CNAS 检测 L1145

国家强制性产品认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2012CCC0305-1318252
（任务编号）

产品名称：自动转换开关电器

型　　号：CDQ3s-100

检测机构：上海电器设备检测所

上海电器设备检测所 工业检验专用章

CQC

产品名称：自动转换开关电器 型　　号：CDQ3s-100 数　　量：8 台 收样日期：2012-05-16 完成日期：2012-06-15 样品来源：工厂送样	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论：合 格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：CDQ3s-100
额定绝缘电压(Ui)：AC750V;
约定发热电流(Ith)：100A;
额定工作电压(Ue)：AC380V;
额定工作电流(Ie):32A,63A,100A;
使用类别：AC-33iB;
额定短路接通能力(Icm):7.65kA;
额定短时耐受电流(Icw): 5kA/30ms;
电器级别:PC 级;
转换方式：ATSE;
极数：3P,4P

签发人：

签名：

签发日期：2012.7.13

备注：无

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	C009-A2012CCC0305-1318252
首页	√	1	C009-A2012CCC0305-1318252
报告组成	√	1	C009-A2012CCC0305-1318252
安全型式试验报告	√	36	C009-A2012CCC0305-1318252
电磁兼容型式试验报告	/	/	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

判定： P 试验结果符合要求

F 试验结果不符合要求

N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

安全型式试验报告

申请编号：A2012CCC0305-1318252 （任务编号） 样品名称：自动转换开关电器 型号规格：CDQ3s-100 样品数量：8 台 样品生产序号：/ 收样日期：2012-05-16 样品来源：工厂送样 抽样通知书编号：/	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者(制造商)：德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验依据标准：GB/T 14048.11-2008《低压开关设备和控制设备 第 6-1 部分：多功能电器 转换开关电器》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
型号： CDQ3s-100
额定绝缘电压(Ui)： AC750V;
约定发热电流(Ith)： 100A;
额定工作电压(Ue)： AC380V;
额定工作电流(Ie):32A,63A,100A;
使用类别： AC-33iB;
额定短路接通能力(Icm):7.65kA;
额定短时耐受电流(Icw): 5kA/30ms;
电器级别:PC 级;
转换方式： ATSE;
极数： 3P,4P

主检：王丽颖	签名：王丽颖	日期：2012.7.12
审核：魏庆媛	签名：魏庆媛	日期：2012.7.12
签发：章克强	签名：章克强	日期：2012.7.13

（检测机构名称：盖章）
2012年7月13日

备注	无