



2014001380A



检测  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0304-2339604  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJ20-100

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



变更情况: 见附表

原 CCC 认可报告编号: C-040-12B149

出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司

原 CCC 证书编号: 2002010304022039




此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 交流接触器 型号: CJ20-100 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-06-06 完成日期: 2016-06-14	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业 园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇上峰新村柳乐路 63 号
--	---

试验结论: 依据 GB 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ20-100  
 Ui:690V;Ith:125A;  
 AC-1:Ue:AC220V/380V/660V,Ie:125A;  
 AC-2,AC-3,AC-4:Ue:AC220V/380V,Ie:100A;Ue:AC660V,Ie:63A;  
 Us:AC36V,AC110V,AC127V, AC220V,AC380V;  
 极数:3P;  
 配用的辅助触头(4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,2NO2NC):  
 Ith:10A;  
 AC-15:Ue:AC380V/Ie:0.8A,Ue:AC220V/Ie:1.4A,Ue:AC127V/Ie:2.4A;  
 DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.27A,Ue:DC110V/Ie:0.6A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2016-06-23  
 审核: 尤雪元 签名:  日期: 2016-06-23  
 签发: 陈 源 签名:  日期: 2016-06-23



备注:

- 1.变更情况: 见附页
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1497-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010304022039;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

## 报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-16B0672-S
首页	√	2	03601-A-16B0672-S
报告组成	√	1	03601-A-16B0672-S
安全型式试验报告	√	24	03601-A-16B0672-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求  
F 试验结果不符合要求  
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项