



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2002010304022039

委托人名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJ20-100 Ith:125A;Ui:690V;AC-1:Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/125A;  
AC-2, AC-3, AC-4:Ue/Ie:AC220V/AC380V/100A, AC660V/63A;  
Us:AC36V, AC110V, AC127V, AC220V, AC380V;3P; 配用的辅助触头  
(4NO2NC, 3NO3NC, 2NO4NC, 2NO2NC):Ith:10A;  
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.80A, AC220V/1.4A, AC127V/2.4A;  
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A, DC110V/0.6A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，  
特发此证。

发证日期：2017年07月11日 有效期至：2022年07月11日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2002年11月18日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询



主任：



## 中国质量认证中心