



2014001380A



检测
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2016CCC0304-2339603

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型号: CJ20-160

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



备注情况: 见附页

CQC 认可报告编号: C-040-12B1492

本试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司

CQC 证书编号: 2002010304022038




本试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

样品名称: 交流接触器 型号: CJ20-160 商 标: / 样品数量: 7 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2016-06-06 完成日期: 2016-06-18	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇上峰新村柳乐路 63 号
--	--

试验结论: 依据 GB 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CJ20-160
 Ui:690V;Ith:200A;
 AC-1:Ue:AC220V/380V/660V,Ie:200A;
 AC-2,AC-3:Ue:AC220V/380V,Ie:160A;Ue:AC660V,Ie:100A;
 AC-4:Ue:AC220V/380V,Ie:160A;Ue:AC660V,Ie:80A;
 Us:AC36V,AC110V,AC127V, AC220V,AC380V;
 极数:3P;
 配用的辅助触头(4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC,2NO2NC):
 Ith:10A;
 AC-15:Ue:AC380V/Ie:0.8A,Ue:AC220V/Ie:1.4A,Ue:AC127V/Ie:2.4A;
 DC-13:Ue:DC220V/Ie:0.27A,Ue:DC110V/Ie:0.6A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2016-06-23
审核: 张 洁 签名:  日期: 2016-06-23
签发: 陈 源 签名:  日期: 2016-06-23



备注:

- 1.变更情况: 见附页
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1492-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010304022038;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	03601-A-16B0673-S
首页	√	2	03601-A-16B0673-S
报告组成	√	1	03601-A-16B0673-S
安全型式试验报告	√	28	03601-A-16B0673-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项