



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2003010304029002

委托人名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产者（制造商）名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称、地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-9, CJX1-12, CJX1-9N, CJX1-12N, CJX1-9Z, CJX1-12Z;

Ui:660V;Ith:20A;CJX1-9, CJX1-9Z:Ue/Ie: AC-3:AC220V/9A, AC380V/9A, AC660V/
6.6A;CJX1-12, CJX1-12Z:Ue/Ie:AC-3:AC220V/12A, AC380V/12A, AC660V/8.8A;CJX1-9N:Ue/Ie:A
C-4:AC220V/3.3A, AC380V/3.3A, AC660V/3.3A;CJX1-12N:Ue/Ie:AC-4:AC220V/4.3A, AC380V/4.3
A, AC660V/4.3A;Us:50Hz:AC12V, 24V, 36V, 48V, 110V,
127V, 220V, 380V, 440V, 660V(CJX1-9, CJX1-9N, CJX1-12, CJX1-12N);50/60Hz:AC12V, 24V, 36V, 48
V, 110V, 127V, 220V, 380V, 440V, 660V(CJX1-9, CJX1-9N, CJX1-12, CJX1-12N), DC12V, 24V, 36V, 48V
, 110V, 220V(CJX1-9Z, CJX1-12Z); 3P;配用的辅助触头
(1NO, 1NC, 1NO1NC, 2NO, 2NO2NC, 3NO1NC):Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC
250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求，
特发此证。

发证日期：2017年07月11日 有效期至：2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2003年01月16日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任：



中国质量认证中心